

KARTA AKCIJA NA PREVENCIJI I
SANACIJI AKCIDENTA

MOGUĆ AKCIDENT:

IZBIJANJE POŽARA



Prilog br. 1.

2A-2C-01

P R E D U Z E T I S L J E D E Č E M J E R E

- U CILJU PREVENCije -

1. Redovna kontrola uzemljenja, gromobranskih instalacija,
2. Postavljanje i održavanje znakova zabrane i upozorenja,
3. Propisno skladištenje lako zapaljivih tečnosti i gasova,
4. Redovan servis i pregled PP aparata,
5. Održavanje hidrantske mreže u ispravnom stanju,
6. Pridržavanje i rad prema propisanim pravilima (sistemska i tehnička dokumentacija),
7. Poštovanje ostalih odredbi iz Pravilnika ZNR i PPZ.,
8. Obavezna obuka radnika iz oblasti zaštite od požara,
9. Saradnja s lokalnom vatrogasnog jedinicom,
10. Svi evakuacijski putevi putevi i izlazi moraju biti slobodni i prohodni,

- U SLUČAJU POJAVE AKCIDENTA -

1. U slučaju pojave pokušati početni požar ugasiti raspoloživim aparatima za gašenje ili ga izolovati.
2. Svi zaposlenici su dužni da učestvuju u procesu gašenja požara,
3. U slučaju požara na električnim instalacijama isključiti napajanje električnom strujom.
4. Ako niste u mogućnosti ugasiti početni požar, lično obavijestiti lokalnu Vatrogasnu jedinicu (**tel.123**),.
5. Komandir ili odgovorna osoba lokalne vatrogasnog jedinice izlazi na lice mjesta i organizuje akciju gašenja. –Po dolasku članova lokalne vatrogasne jedinice, komandir ili odgovorna osoba vatrogasne jedinice organizuje akciju gašenja požara.
6. Svi prisutni radnici i vatrogasci su obavezni izvršavati naloge komandira ili odgovorne osobe vatrogasnog jedinice.
7. Eventualne žrtve evakuisati iz zone opasnosti i pružiti prvu pomoć.
8. Mjesto evakuacije je plato ispred objekta. Obavijestiti hitnu pomoć (**tel.124**).
9. Vatrogasna jedinica nesmije napustiti mjesto gašenja požara prije nego što se rukovodilac akcije gašenja požara ne uvjeri da je požar ugašen.
10. Ne uključivat i ne koristit uređaje i instalacije bez odobrenja neposrednog rukovodioca.

Za aktivnosti je odgovoran uposlenik: Hankušić Alija

Za kontrolu provođenja akcidenta odgovoran je glavni medicinar:
Mehanović Suljo ing.med.radiologije i svi uposlenici.

Napomene:

1. Važi od: **08.11.2013. godine**
2. Nepoštovanje propisanih mjera smatra se najgrubljom povredom radne discipline

Direktor:

Karahasanović dr. Zehra spec. urgentne medicine